

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број:01-404-26/2018
Ириг, 22.06.2018.године
Тел.022/400-627, 400-600
Фак:022/462-035

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг број 01-404-26/2018 од 11.06.2018.године- „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник “сачинила је

ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
„БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК

БР.ЈН 01-404-26/2018

Дана 19.06.2018.године примили смо мејлом допис којим се траже додатне информације/ појашњење у вези Конкурсне документације - „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник “у оквиру којих су постављена следећа питања:

Питање 1. „ Зашто су предвиђени синхрони мотори код пумпи или је то можда грешка у тексту? Обзиром да се фреквентни регулатори или софтстарттери бирају на основу карактеристика мотора пумпи. Можете да ли нам наведете произвођача пумпи које су предвиђене пројектом.“

Питање 2. „ Да ли фреквентни регулатори морају имати све комуникационе протоколе наведене у кд. Молимо вас да наведете произвођача фреквентних регулатора који су предвиђени пројектом из разлога што ни један од реномираних произвођача не може да испуни све тражене захтеве. Да ли је потребно да ЕМС филтер буде С3, односно да ли ЕМС филтер С2 може да задовољи тражене услове.“

Питање 3. „ Могу ли се као референце искористити постројења са три јача пумпна агрегата у односу на тражене зато што се постројења са четири или више пумпна агрегата ретко раде и услов се може протумачити као дискриминација према већем броју фирми. Тако постављен захтев је у супротности са одредбама чл. 10 и чл. 12 ЗЈН .“

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник “ доставља додатне информације/ појашњење на постављено питање:

На питање број 1.

Синхрони електромотори су предвиђени електро пројектом, али ће се прихватити и понуде са асинхроним моторима, уз услов да потпуно задовољавају хидротехничке захтеве.

Пројектом није предвиђен произвођач пумпи, а с обзиром да ће исти понуђач понудити машинске и електро радове, код избора фреквентног регулатора треба да понуди међусобно усклађено решење.

На питање број 2.

Није неопходно. Комуникациони протоколи се усклађују по избору опреме (фреквентни регулатор, PLC, мрежни анализатор...). Биће потребно да прилоком извођења радова понуђач усклади протоколе, а по потреби се може доградити адекватан комуникациони модул.

На питање број 3.


Треба се придржавати референци датих у тендеру.

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.

Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- Оливер Огњеновић, председник комисије,



- Драган Стојић, заменик председника комисији,

